

## Hlasenie o zásahu č. 1/2014

---

Autor: Viliam Masný, Zverejnené: 28.07.2014,

dňa 4.7. o 11.hod dopoludnia bola zástupcom starostu spozorovaná vytekajúca voda z poklopu šachty rozostavanej kanalizačnej siete v časti ´´Olejkársky kút´´. O 11.22 prišli na miesto dvaja členovia DHZ Podhorie - veliteľ a strojník, po obhliadke zistili, že kanalizačné vedenie je plné dažďovej vody, ktorá vytekala na miestnu komunikáciu a dvorov súkromných pozemkov. Začali prečerpávať vodu zo šachty vozidlom CAS K 25 LIAZ a vypúšťať do hadicou B a prúdnicou do potoka. Prečerpaných bolo cca 15 000 L dažďovej vody. Príčinou bola nedokončená kanalizačná sieť ktorá ešte nie je spojzdnená a vyspádovaná s odtokom a kumuluje sa v nej dažďová voda

